

№ 139  
от 20.07.2022 г.

Главному государственному  
инспектору города  
Челябинска по пожарному  
надзору  
А. В. Огорокову

Уважаемый Андрей Валерьевич!

Информируем Вас о выполнении предписания № 447/1/1 от 01.06.2021 г в здании  
МБДОУ «ДС № 347 г. Челябинска» по ул. Гагарина 13А:

№	Вид нарушений установленных по пожарной безопасности с указанием мероприятий по устранению и конкретного места выявленного нарушения	Отметка о выполнении
1	В подвальном этаже допускается размещение складов. На объектах защиты запрещается использовать чердаки, технические, подвальные и цокольные этажи, подполья, вентиляционные камеры и другие технические помещения для организации производственных участков, мастерских, а также хранения продукции, оборудования, мебели и других предметов	<b>Выполнено</b> (подвальные помещения освобождены)
2	Помещение склада, расположенного в подвале, не защищено системой автоматической пожарной сигнализации (пожарные извещатели отсутствуют)	<b>Выполнено</b> , (установлены пожарные извещатели)
3	На объекте отсутствует документация, подтверждающая, класс пожарной опасности и показатели пожарной опасности примененных декоративно-отделочных, облицовочных материалов и покрытий полов, а именно в группах № 4, № 5, № 6 ( 2-й этаж), для покрытия полов применены материалы с неопределенными свойствами пожарной опасности (линолеум) документы (сертификат соответствия) на отделочные материалы не предоставлен	<b>Выполнено</b> (произведена замена покрытия пола, документы подтверждающие свойства пожарной опасности имеются)
4	Текст речевого оповещения содержит слова, вызывающие панику у детей дошкольного возраста, а именно «Внимание пожарная тревога, срочно всем покинуть помещение!», перед текстом включается громкий звуковой сигнал. В дошкольных учреждениях при применении 3-го типа СОУЭ и выше оповещаются только работники учреждений при помощи специального текста оповещения. Такой текст на должен содержать слов, способных вызвать панику.	<b>Выполнено</b> (исключен громкий звуковой сигнал, заменен текст оповещения)

Заведующий

МБДОУ «ДС № 347 г. Челябинска»



О. А. Логозинская

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение  
«Детский сад с приоритетным осуществлением художественно-эстетического направления развития  
воспитанников № 347 г. Челябинска»  
(МБДОУ «ДС № 347 г. Челябинска»)

454010, г. Челябинск, ул. Барбюса 41 – А, тел. (351) 256-49-45, e-mail: mbdoy347@yandex.ru

ОРГН 1027402699940, ИНН 7449020830, КПП 744901001

№ 140  
от 20.07.2022 г.

Главному государственному  
инспектору города  
Челябинска по пожарному  
надзору  
А. В. Огорокову

Уважаемый Андрей Валерьевич!

Информируем Вас о выполнении предписания № 448/1/1 от 01.06.2021 г в здании  
МБДОУ «ДС № 347 г. Челябинска» по ул. Барбюса 41 А:

№	Вид нарушений установленных по пожарной безопасности с указанием мероприятий по устранению и конкретного места выявленного нарушения	Отметка о выполнении
1	Дверь на путях эвакуации, расположенные между группой «Почемучки» и лестничной клеткой, открывается не по направлению выхода из здания	<b>Выполнено</b> (направление открывания двери изменено)
2	В подвальном этаже допускается размещение складов. На объектах защиты запрещается использовать чердаки, технические, подвальные и цокольные этажи, подполья, вентиляционные камеры и другие технические помещения для организации производственных участков, мастерских, а также хранения продукции, оборудования, мебели и других предметов	<b>Выполнено</b> (подвальные помещения освобождены)
3	Текст речевого оповещения содержит слова, вызывающие панику у детей дошкольного возраста, а именно № Внимание пожарная тревога, срочно всем покинуть помещение!», перед текстом включается громкий звуковой сигнал. В дошкольных учреждениях при применении 3-го типа СОУЭ и выше оповещаются только работники учреждений при помощи специального текста оповещения. Такой текст на должен содержать слов, способных вызвать панику.	<b>Выполнено</b> (исключен громкий звуковой сигнал, заменен текст оповещения)

Заведующий

МБДОУ «ДС № 347 г. Челябинска»



О. А. Логозинская