



МЧС РОССИИ

ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ  
МИНИСТЕРСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  
ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ,  
ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ  
ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ  
ПО ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

(Управление надзорной деятельности  
и профилактической работы  
Отдел надзорной деятельности  
и профилактической работы  
по городу Челябинску)

ул. Тагильская, 24 А, г. Челябинск, 454084,  
Телефон: 791-29-64, 791-75-11 (код 351)

12.10.2022 № ИВ-229-30072

На № 180 от 28.09.2022

Заведующему Муниципального  
бюджетного дошкольного  
образовательного учреждения «Детский  
сад с приоритетным осуществлением  
художественно-эстетического направления  
развития воспитанников №347  
г. Челябинска»

Логозинской О.А.

ул. Барбюса, д. 41А,  
г. Челябинск, 454010

О направлении решения

Уважаемая Ольга Анатольевна!

В порядке требований статьей 95 Федерального закона от 31 июля 2020 года № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации» направляем Вам решение принятое по результатам рассмотрения вопросов связанных с исполнением ранее выданного предписания.

Приложение: на 1 л. в 1 экз.

Главный государственный инспектор  
г. Челябинска по пожарному надзору

А.В. Огороков



ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН  
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат: 3F0BAC908655FB4CA9533B6560A1FB84  
Владелец: Огороков Андрей Валерьевич  
Действителен с 06.10.2022 по 30.12.2023

Генце Евгений Вильгельмович  
89193145579

*Получено 12.10.2022  
Заведующая ДОО  
Логозинская О.А.*

Решение принятое по результатам рассмотрения вопросов связанных с исполнением ранее выданного Предписания.

Я, государственный инспектор города Челябинска по пожарному надзору Генце Е.В. рассмотрев отчет об исполнении пунктов предписания по устранению нарушений обязательных требований пожарной безопасности № 447/1/1 от 01.06.2021 (далее по тексту — Предписание), выданного юридическому лицу Муниципальному бюджетному дошкольному образовательному учреждению «Детский сад с приоритетным осуществлением художественно-эстетического направления развития воспитанников №347 г. Челябинска» (далее по тексту — МБДОУ «ДС №347 г. Челябинска»), расположенному по адресу: г. Челябинск, ул. Гагарина, д. 13А, в соответствии с требованиями Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации»,

УСТАНОВИЛ

предписание выдано по результатам планового мероприятия по контролю (надзору), проведенному на основании распоряжения № 447 от 24.03.2021, с целью исполнения ежегодного плана проведения плановых проверок на 2021 год. Срок исполнения рассматриваемого Предписания установлен до 30.08.2022.

Рассмотрев представленные материалы и документы, поступившие в отдел надзорной деятельности и профилактической работы по городу Челябинску УНДиПР Главного управления МЧС России по Челябинской области об устранении пунктов Предписания, а именно:

1. В подвальном этаже допускается размещение складов - предоставлены фотоснимки на 2 листах;
2. Помещение склада, расположенного в подвале, не защищено системой автоматической пожарной сигнализации - предоставлены фотоснимки на 2 листах;
3. На объекте отсутствует документация, подтверждающая, класс пожарной опасности и показатели пожарной опасности применённых декоративно-отделочных, облицовочных материалов и покрытий полов, а именно в группах №4,5,6 (2-й этаж), для покрытия полов применены материалы с неопределёнными свойствами пожарной опасности (линолеум) документы (сертификат соответствия), на отделочные материалы не представлены - предоставлены фотоснимки и сертификаты соответствия на линолеум на 3 листах.
4. Текст речевого оповещения содержит слова, вызывающие панику у детей дошкольного возраста, а именно «Внимание пожарная тревога срочно всем покинуть помещение!», перед текстом включается громкий звуковой сигнал - предоставлен акт о замене речевого оповещения СОУЭ в МБДОУ «ДС №347 г. Челябинска» на 1 листе

Оценив поступившую информацию, в порядке требований, установленных статьей 95 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации» пришел к выводу о достаточности представленных документов и сведений, доказывающих исполнения предписания по устранению нарушений обязательных требований пожарной безопасности № 447/1/1 от 01.06.2021.

Настоящее решение изготовлено в двух экземплярах, один из которых — для направления в адрес МБДОУ «ДС №347 г. Челябинска», второй экземпляр решения — для приобщения в контрольно - наблюдательное дело.

Государственный инспектор  
города Челябинска  
по пожарному надзору



Е.В. Генце